



Obec Krouna
Zastupitelstvo obce Krouna
Obecně závazná vyhláška obce Krouna,
kteřou se vydává požární řád obce

Zastupitelstvo obce Krouna se na svém zasedání dne 11. 12. 2024 usneslo vydat na základě § 29 odst. 1 písm. o) bod 1 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o požární ochraně“), a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecním zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):

Čl. 1
Úvodní ustanovení

- (1) Tato vyhláška upravuje organizaci a zásady zabezpečení požární ochrany v obci.
- (2) Při zabezpečování požární ochrany spolupracuje obec zejména s hasičským záchranným sborem kraje, občanskými sdruženími a obecně prospěšnými společnostmi působícími na úseku požární ochrany.

Čl. 2
Vymezení činnosti osob pověřených zabezpečováním požární ochrany v obci

- (1) Ochrana životů, zdraví a majetku občanů před požáry, živelními pohromami a jinými mimořádnými událostmi na území Obce Krouna (dále jen „obec“) je zajištěna jednotkou sboru dobrovolných hasičů obce (dále jen „JSDH obce“) podle čl. 5 a dále jednotkami požární ochrany uvedenými v příloze č. 1.“
- (2) K zabezpečení úkolů na úseku požární ochrany obec v samostatné působnosti pověřila místostarostu obce, který vykonává monitoring úrovně požární ochrany v obci, o níž předkládá zprávu starostovi minimálně 1x za půl roku.
- (3) K zabezpečení úkolů na úseku požární ochrany byly na základě usnesení zastupitelstva obce dále pověřeny tyto orgány obce:
 - a) zastupitelstvo obce - projednáním stavu požární ochrany v obci minimálně 1 x za 6 měsíců; vždy po závažné mimořádné události mající vztah k požární ochraně v obci,
 - b) starosta - prováděním pravidelných kontrol dodržování předpisů požární ochrany obce, a to minimálně 1 x za 12 měsíců.

Čl. 3
Podmínky požární bezpečnosti při činnostech a v objektech se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru se zřetelem na místní situaci

Obec nestanoví se zřetelem na místní situaci žádné činnosti ani objekty se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru ani podmínky požární bezpečnosti vztahující se k takovým činnostem či objektům.

Čl. 4

Způsob nepřetržitého zabezpečení požární ochrany v obci

- (1) Přijetí ohlášení požáru, živelní pohromy či jiné mimořádné události na území obce je zabezpečeno systémem ohlašoven požárů uvedených v čl. 7.
- (2) Ochrana životů, zdraví a majetku občanů před požáry, živelními pohromami a jinými mimořádnými událostmi na území obce je zabezpečena jednotkami požární ochrany uvedenými v čl. 5 a v příloze č. 1.

Čl. 5

Kategorie jednotky sboru dobrovolných hasičů obce, její početní stav a vybavení

- (1) Obec zřídila JSDH obce, jejíž kategorie, početní stav a vybavení jsou uvedeny v příloze č. 2.
- (2) Členové JSDH obce se při vyhlášení požárního poplachu dostaví ve stanoveném čase do požární zbrojnice na adrese Krouna čp. 388 anebo na jiné místo, stanovené velitelem jednotky.

Čl. 6

Přehled o zdrojích vody pro hašení požárů a podmínky jejich trvalé použitelnosti

- (1) Vlastník nebo uživatel zdrojů vody pro hašení požárů je povinen tyto udržovat v takovém stavu, aby bylo umožněno použití požární techniky a čerpání vody pro hašení požárů¹.
- (2) Zdroje vody pro hašení požárů stanoví kraj svým nařízením².
- (3) Nad rámec nařízení kraje obec stanovila zdroje vody pro hašení požárů. Přehled zdrojů vody je uveden v příloze č. 3. Zdroje vody pro hašení požárů, jakož i čerpací stanoviště pro požární techniku a vhodné směry příjezdu ke zdrojům vody jsou vyznačeny v plánu v příloze č. 3, který se v jednom vyhotovení předává jednotce požární ochrany uvedené v čl. 5 a jednotce Hasičského záchranného sboru Pardubického kraje.
- (4) Vlastníci nebo uživatelé zdrojů vody, které stanovila obec (čl. 6 odst. 3), jsou povinni oznámit obci:
 - a) nejméně 30 dní před plánovaným termínem provádění prací na vodním zdroji, které mohou dočasně omezit jeho využitelnost pro čerpání vody k hašení požárů, a dále předpokládanou dobu těchto prací,
 - b) neprodleně vznik mimořádné události na vodním zdroji, která by znemožnila jeho využití k čerpání vody pro hašení požárů.

Čl. 7

Seznam ohlašoven požárů a dalších míst, odkud lze hlásit požár, a způsob jejich označení

- (1) Obec zřídila následující ohlašovnu požárů, která je trvale označena tabulkou „Ohlašovna požárů“: byt v hasičské zbrojnici (Krouna čp. 388) u p. Radka Svatoně, nebo na telefonním čísle 777 632 133.
- (2) Dalšími místy zřízenými obcí, odkud lze hlásit požár a která jsou trvale označena tabulkou „Zde hláste požár“ nebo symbolem telefonního čísla „150“ či „112“, jsou: budova Obecního úřadu, Krouna čp. 218, tel: 469 341 130.

¹ § 7 odst. 1 zákona o požární ochraně

² Nařízení Pardubického kraje

Čl. 8
Způsob vyhlášení požárního poplachu v obci

Vyhlášení požárního poplachu v obci se provádí:

- a) signálem „POŽÁRNÍ POPLACH“, který je vyhlášován přerušovaným tónem sirény po dobu jedné minuty (25 sec. tón – 10 sec. pauza – 25 sec. tón) nebo
- b) v případě poruchy technických zařízení pro vyhlášení požárního poplachu se požární poplach v obci vyhláší obecním rozhlasem, mobilními telefony apod.

Čl. 9
Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany

Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany podle výpisu z požárního poplachového plánu Pardubického kraje je uveden v příloze č. 1.

Čl. 10
Zrušovací ustanovení

Touto vyhláškou se ruší Obecně závazná vyhláška obce Krouna č. 2/2012 o požárním řádu ze dne 10. 12. 2012.

Čl. 11
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2025.

.....
Michal Pekař v. r.
místostarosta obce

.....
Ing. Leoš Chlupáč v. r.
starosta obce

Příloha č. 1

Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany z požárního poplachového plánu Pardubického kraje

Příloha č. 2

Požární technika a věcné prostředky požární ochrany

Příloha č. 3

- A) Přehled zdrojů vody
- B) Plánek obce s vyznačením zdrojů vody pro hašení požárů, čerpacích stanovišť a směru příjezdu k nim

Příloha č. 1

Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany **z požárního poplachového plánu Pardubického kraje**

- (1) Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany pro první stupeň poplachu obdrží ohlašovny požárů obce a právnické osoby a podnikající fyzické osoby, které zřizují jednotku požární ochrany.
- (2) V případě vzniku požáru nebo jiné mimořádné události jsou pro poskytnutí pomoci na území obce určeny podle I. stupně požárního poplachu následující jednotky požární ochrany:

Jednotky požární ochrany v I. stupni požárního poplachu				
	První jednotka požární ochrany	Druhá jednotka požární ochrany	Třetí jednotka požární ochrany	Čtvrtá jednotka požární ochrany
Název jednotek požární ochrany	HS Hlinsko	Krouna	Hlinsko	Svratouch
Kategorie jednotek požární ochrany	JPO I	JPO III	JPO II	JPO III
Evidenční číslo jednotek požární ochrany	531011	531105	531116	531228

Příloha č. 2

Požární technika a věcné prostředky požární ochrany

Název jednotek požární ochrany	Kategorie jednotek požární ochrany	Požární technika a věcné prostředky požární ochrany	Počet
HS Hlinsko	JPO I	CAS DN20/4000/240-S2T-SCANIA	1
		CAS 30/9000/540-S3VH	1
		AZ 30	1
družstvo 1+5			
Krouna	JPO III	CAS 15/2200/135 M2Z MB	1
družstvo 1+3			
Hlinsko	JPO II	CAS DN 24/5200/0-T815	1
		CAS 32/6000/600-T148	1
družstvo 1+3			
Svratouch	JPO III	CAS 30/8500/510- S2VH	1
družstvo 1+3			

Příloha č. 3

A) Přehled zdrojů vody

Typ zdroje vody	Název	Využitelnost
Podzemní hydrant	Dolní Krouna: U brány ZŠ a MŠ	celoroční
Podzemní hydrant	Dolní Krouna: U hřiště TJ Sokol	celoroční
Podzemní hydrant	Dolní Krouna: U čp. 318 Svatoňovi	celoroční
Nadzemní hydrant	Horní Krouna: U hasičské zbrojnice	celoroční
Podzemní hydrant	Horní Krouna: zástavba za Orlovnou	celoroční
Nadzemní hydrant	Horní Krouna: zástavba za Orlovnou II	celoroční

Typ zdroje vody	Název	Kapacita	Čerpací stanoviště	Využitelnost
přirozený	Krouna: Rybník Krouna malá	53 000 m ³	na hrázi	sezonní
přirozený	Krouna: Rybník Krouna velká	182 000 m ³	na hrázi	sezonní
umělý	Rychnov: rybník	2 300 m ³	na hrázi	celoroční
umělý	Rychnov: požární nádrž	630 m ³	na hrázi	celoroční
přirozený	Čachnov: Čachnovský potok	10 m ³	silnice – most u potoka	celoroční
umělý	Františky: obecní studna	6 m ³	studna cca 15 m od komunikace	celoroční

B) Plánek obce s vyznačením zdrojů vody pro hašení požárů, čerpacích stanovišť a směru příjezdu k nim

viz. přílohy